MASTER CONTROL Engineering

TANQUE ESTACIONARIO

SOBRE EL NIVEL DEL SUELO

DESCRIPCIÓN

Los tanques de almacenamiento de GLP están diseñados para almacenar gas LP en forma liquida y evaporarse de forma natural mediante el consumo, por ello el llenado de estos tanques debe realizarse hasta un 85% de su capacidad nominal, su instalación se la realiza en exteriores y sobre bases de hormigón.

En Master Control Cia. Ltda. se ofertan recipientes para almacenamiento de gas GLP construidos de acuerdo con el código de recipientes de presión desarrollado en forma conjunta por API-ASME para uso aéreo





Capacidad de Tanque		Peso	A	B	C	D	E
Nominal (m3)	Comercial (m3)	Kg	Diámetro (m)	Largo (m)	Altura (m)	Ancho entre soportes (m)	Largo entre soportes (m)
0,454	0,5 (vertical)	138.8	0,762	N/A	1.272	N/A	N/A
0,946	1	214,1	0,8	2,2	1	0,32	1,07
1,893	2	395,1	0,95	2,99	1,16	0,38	1,52
3,785	4	784,3	1,04	4,85	1,25	0,41	2,74

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE CONTROL



VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE CONTROL

A : Válvula de llenado .

B: Válvula de seguridad (alivio).

C: Medidor magnético de nivel (Carátula).

D: Válvula de retorno de vapor.

E: Válvula check lock (extracción de líquido).

F: Válvula de servicio (multivalvula).